



**“ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ”**

пр-кт Октября, д.б, г. Миасс, Челябинская область, 456318. Тел./факс: (3513) 26-47-87. E-mail: ooo-gek@yandex.ru  
сайт: жэк-ук.рф ОГРН 1057407004236, ИНН/КПП 7415044632/741501001  
Р/с 40702810965020000081, в ПАО "Челябинвестбанк", г. Челябинск к/с 30101810400000000779

Испр № 465

от 05.07.2021г

Л.В. Сидоренко

Улица: Попова дом 25 кв.5

Телефон: 8 951 785 72 84

Уважаемый собственник жилого помещения

Улица: Попова дом 25 кв.5

В ответ на ваше заявление №1198 от 30.06.2021года и № 1162 от 24.06.2021 года сообщая, что проведено обследование инженерных сетей ГВС . Выявлено — собственником помещения №1 изменена схема инженерные сети ГВС без согласования с УК . Изменен диаметр стояка гвс общего пользования с 20мм на 8мм.

Составлен акт и передан в отдел ПТО для составления предписания на устранения данного нарушения.

Исполнитель

А.А. Федоров

Генеральный директор

Г.Н.Кандыба

АКТ

« 1 » июля 2021 г.

г. Миасс

Комиссия в составе:

1. мастер электротехники Федоров А.А.
2. слесарь электротехники Филиппухаметов И.И.
3. \_\_\_\_\_

провела обследование:



Минимизация сетей ГВС по адресу:  
ул. Попова 25 - "Салон красоты"

При осмотре установлено:

Общедомовой обратный трубопровод ГВС разорван,  
введенные металлопластиковые трубы ф16, которые уходят в стену.  
Дальнейшую схему подключения определить невозможно т.к.  
разводка труб скрыта в стене. Подводящий трубопровод ГВС  
застыл в коробе. Положительный выходят из стены, видны  
только муфты соединения (американки).

Общедомовой стояк ГВС ф20 зашел до 8 эта (м/плоск  
соединен через банчи), тем самым считается циркуляция  
ГВС.

Подписи:

	<u>Федоров А.А.</u>
	<u>Филиппухаметов И.И.</u>
_____	_____
_____	_____